

nr. 16021 / 12.11.2020.

Aprobat



CAIET DE SARCINI MONTARE APARAT CLIMATIZARE TIP DUCTABIL – 2 buc

1. Cerințe privind caracteristicile principale ale produsului

Produsul trebuie să funcționeze în modurile încălzire la temperaturi de până la -150C, și răcire la temperaturi de până la -50C.

2. Cerințe privind configurația produsului

Caracteristici generale ale produsului

Tip unitate Unitate exterioară + unitate interioară tip ductabil

Funcții Răcire, Încălzire, Autodiagnoza, Ventilație

Capacitate răcire 13,0 kW

Capacitate încălzire 15.5 kW

Temperatură minimă funcționare pe răcire -5°C

Temperatură maximă funcționare pe răcire +46°C

Temperatură minimă funcționare pe încălzire -15°C

Temperatură maximă funcționare pe încălzire +15.5 °C

Kit de instalare inclus DA

Telecomandă inclusă DA

Alimentare Trifazat

Tensiune / frecvență alimentare 380V / 50Hz

CARACTERISTICI UNITATE INTERNĂ

Tip Tip ductabil

Dimensiuni maxime carcasă 245 x 1400 x 800 mm

Greutate maximă 46 Kg

CARACTERISTICI UNITATE EXTERNĂ

Tip compresor Inverter

Dimensiuni maxime carcasă 990x 940 x 320 mm

Greutate 77 Kg

3. Cerințe privind mentenanța produsului

Produsul va beneficia de suportul vânzătorului/producătorului pentru instalare și configurare și pentru rezolvarea problemelor ce pot apărea în timpul perioadei de garanție. Perioada de garanție tehnică minimă va fi precizată de ofertant, dar nu va fi mai scurtă de 24 de luni de la recepția finală.

Anunțarea defecțiunii se va face prin email sau telefon.

4. Cerințe privind stabilitatea în funcționare și rezistența la acțiunea factorilor mecano-climatici

Produsul Produsul trebuie să funcționeze în modurile încălzire la temperaturi de până la -15C, și răcire la temperaturi de până la -5C.

5. Cerințe privind transportabilitatea produsului

Transportul în siguranță la sediul beneficiarului este asigurat de către furnizor.

6. Cerințe privind instruirea personalului

La instalare se va face instruirea personalului privind modul de utilizare, verificare a funcționării și modalitatea de a anunța defecțiunile ulterioare.

7. Cerințe de calitate și de asigurarea calității

Produsul va fi însoțit de:

Certificat de calitate

Declaratie de conformitate

Certificat de garantie;

8. Cerințe privind recepția produsului

Recepția se va face după ce produsul este instalat în locația stabilită, a fost pus în funcțiune, testat și este operațional.

9. Cerințe privind condițiile de livrare

Livrarea, instalarea și punerea în funcțiune cad în sarcina furnizorului.

10. Cerințe privind documentația de cunoaștere, exploatare și întreținere

Produsul va fi livrat cu manual de operare și exploatare;

13. Alte cerințe

- Garanție 2 ani;
- Timp de răspuns la intervenție în perioada de garanție max 24 ore;
- Autorizare de service sau Certificări de service din partea producătorului;
- Instalațiile de climatizare se livrează cu telecomanda, kit de instalare și toate materialele necesare instalării.
- Prețul oferat va include și operațiunile de montare.
- Instalațiile oferite trebuie să asigure cerințele minime enunțate anterior, inclusiv cerințele privind dimensiunile fizice, deoarece urmează a fi montate în containere cu aparatură deja instalată și aflată în funcțiune.

